


**ENSAYOS DE RESISTENCIA A LAS CARGAS DE VIENTO Y REQUISITOS DE PRESTACIONES INCLUIDA LA SEGURIDAD.****1.- SUMARIO**

Fabricante	C3 SYSTEMS, S.L. C/Alberto Sols, nº 6. Elche. Alicante.
Producto	Cerramiento acristalado sin perfiles verticales.
Modelo	Serie: SEEGLASS
Dimensiones totales (AnxAI)	1800 mm x 1500 mm
Material	Aluminio.
Acristalamiento:	Sencillo de 8
Fecha de Ensayo	15.12.10

Sección y/o fotografía:

**Resistencia a la carga de viento****CLASE 6**

Notificado Nº 1688

Normas de Ensayo:
UNE-EN 13659:2004. Resistencia a las cargas de viento.
UNE-EN 1932:2001. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad.
UNE-EN 13527:1999. Medición de la fuerza de maniobra.

Navarrete a 22 de diciembre de 2010

Oscar Ruiz Chicote
Responsable de Area

Luis García Viguera
Responsable Departamento

El contenido de este documento no debe ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización por escrito de ENSATEC, S.L.